# 黒部市水道水質検査結果

令和8年7月分

| 試料番号 | | KUQ07501 | KUQ07502 | KUQ07503 | KUQ07505 | KUQ07506 | KUQ07507 | KUQ07508 | KUQ07517 | KUQ07518 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 上水道<br>中坪配水系統<br>堀切市営住宅給水栓 | 上水道<br>石田配水系統<br>石田分団詰所給水栓 | 上水道<br>生地配水系統<br>荒俣海岸公園トイレ給水栓 | 簡易水道<br>宇奈月配水系統<br>宇奈月公園足湯給水栓 | 簡易水道<br>愛本配水系統<br>愛本新下区公民館給水栓 | 簡易水道<br>音沢東山配水系統<br>黒部市教育センター給水栓 | 簡易水道<br>内山配水系統<br>内山公民館給水栓 | 簡易水道<br>布施山配水系統1<br>若田進 宅 | 簡易水道<br>布施山配水系統2<br>布施山会館 | |
| 採水年月日 | | 7月27日 | 7月27日 | 7月27日 | 7月28日 | 7月28日 | 7月28日 | 7月28日 | 7月27日 | 7月27日 | |
| 種別 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | |
| 検査機関名 | | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | |
| 気温 (℃) | | 29.9 | 30.8 | 29.5 | 20.4 | 24.2 | 23.9 | 23.7 | 29.0 | 30.2 | |
| 水温 (℃) | | 22.8 | 26.0 | 26.6 | 14.7 | 24.2 | 28.4 | 24.8 | 27.0 | 26.0 | |
| 天候 | 前日 当日 | 雨 曇 | 雨 曇 | 雨 曇 | 曇 雨 | 曇 雨 | 曇 雨 | 曇 雨 | 雨 曇 | 雨 曇 | |
| 項目名 | 基準値 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/l以下 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/l以下 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.004 ** | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/l以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/l以下 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l以下 | 0.33 | 1.74 * | 0.99 | 0.29 | 0.52 | 0.31 | 0.30 | 0.40 | 0.34 | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/l以下 | 0.15 * | 0.05 未満 | 0.06 | 0.05 未満 | 0.06 | 0.05 | 0.05 未満 | 0.05 未満 | 0.05 未満 | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/l以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/l以下 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/l以下 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005 mg/l以下 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | |
| ベンゼン | 0.01 mg/l以下 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | |
| 塩素酸 | 0.6 mg/l以下 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/l以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | |
| クロロホルム | 0.06 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.002 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/l以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 臭素酸 | 0.01 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/l以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.002 | 0.001 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| ブロモホルム | 0.09 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/l以下 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/l以下 | 0.010 | 0.011 | 0.005 | 0.005 未満 | 0.009 | 0.026 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/l以下 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/l以下 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/l以下 | 0.005 | 0.019 | 0.017 | 0.005 未満 | 0.028 | 0.027 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/l以下 | 3.6 | 7.3 | 6.9 | 3.1 | 5.5 | 3.1 | 2.5 | 8.2 | 8.8 | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/l以下 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | |
| 塩化物イオン | 200 mg/l以下 | 2.7 | 3.5 | 6.7 | 2.7 | 4.0 | 2.9 | 2.6 | 5.2 | 5.1 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/l以下 | 30.9 | 65.5 | 64.3 | 42.3 | 58.4 | 55.8 | 60.3 | 33.1 | 29.0 | |
| 蒸発残留物 | 500 mg/l以下 | 60 * | 117 ** | 104 ** | 57 * | 87 * | 72 * | 82 * | 100 * | 94 * | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/l以下 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/l以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | |
| フェノール類 | 0.005 mg/l以下 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/l以下 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.4 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | |
| 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | |
| 判定 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 遊離残留塩素 | 0.1 mg/l以上 | 0.24 mg/l | 0.14 mg/l | 0.17 mg/l | 0.29 mg/l | 0.30 mg/l | 0.20 mg/l | 0.14 mg/l | 0.24 mg/l | 0.30 mg/l | |

(注)検査結果の濃度単位は、基準値の単位と同じ。
省略可能項目について *:基準の10%超 **:基準の20%超 ***:基準を超えるものを示す