試料番号　KUQ10701

水 質 検 査 結 果 書

	浄水

依 頼 者 住 所	黒部市三日市1301番地		
依 頼 者 氏 名	黒部市長　上坂　展弘		
採 水 年 月 日	令和8年10月19日	天 候	(前日)　晴　　(当日)　曇
採 水 地 点	上水道　中坪配水系統　堀切市営住宅給水栓		
採 水 者	公益社団法人　富山県薬剤師会　　渡邊　憲次郎		
気 温	27.6 ℃	水 温	17.9 ℃

項 目 名	結 果	基 準
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005未満	0.00005 mg/l以下
	— 以下余白 —	

判　定

上記水質項目については水道法に基づく水質基準に適合するものと認められる

備　考

遊離残留塩素：0.30 mg/l

・水質項目及び基準は水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による
・検査方法は水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法
（平成15年厚生労働省告示第261号）による
・検査結果の単位は基準の単位と同じ
・省略可能項目について　*:基準値の10％超　**:基準値の20％超　***:基準値を超えるものを示す

検 査 期 日	令和8年10月19日　～ 令和8年10月21日
検 査 責 任 者	公益社団法人　富山県薬剤師会　今村　理佐

令和8年10月21日

国土交通大臣及び環境大臣登録番号　第63号
富山市堀２７番地２
公益社団法人　富山県薬剤師会
会　長　　西　尾　公　秀

試料番号　KUQ10702

水 質 検 査 結 果 書

				浄水
依 頼 者 住 所	黒部市三日市1301番地			
依 頼 者 氏 名	黒部市長　上坂　展弘			
採 水 年 月 日	令和8年10月19日	天 候	(前日)　晴　　(当日)　曇	
採 水 地 点	上水道　石田配水系統　石田分団詰所給水栓			
採 水 者	公益社団法人　富山県薬剤師会　　渡邊　憲次郎			
気 温	26.8 ℃	水 温	19.8 ℃	
項 目 名	結 果		基 準	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005未満		0.00005 mg/l以下	
	— 以下余白 —			

判　定

上記水質項目については水道法に基づく水質基準に適合するものと認められる

備　考

遊離残留塩素：0.44 mg/l

・水質項目及び基準は水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による
・検査方法は水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法
（平成15年厚生労働省告示第261号）による
・検査結果の単位は基準の単位と同じ
・省略可能項目について　*:基準値の10％超　**:基準値の20％超　***:基準値を超えるものを示す

検 査 期 日	令和8年10月19日　～ 令和8年10月21日
検 査 責 任 者	公益社団法人　富山県薬剤師会　今村　理佐

令和8年10月21日

国土交通大臣及び環境大臣登録番号　第63号
富山市堀２７番地２
公益社団法人　富山県薬剤師会
会　長　　西　尾　公　秀

試料番号　KUQ10703

水 質 検 査 結 果 書

				浄水
依 頼 者 住 所	黒部市三日市1301番地			
依 頼 者 氏 名	黒部市長　上坂　展弘			
採 水 年 月 日	令和8年10月19日	天 候	(前日)　晴　　(当日)　曇	
採 水 地 点	上水道　生地配水系統　荒俣海岸公園トイレ給水栓			
採 水 者	公益社団法人　富山県薬剤師会　　渡邊　憲次郎			
気 温	26.9 ℃	水 温	19.6 ℃	
項 目 名	結 果		基 準	
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000005未満		0.00005 mg/l以下	
	— 以下余白 —			

判　定

上記水質項目については水道法に基づく水質基準に適合するものと認められる

備　考

遊離残留塩素：0.33 mg/l

・水質項目及び基準は水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による
・検査方法は水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法
（平成15年厚生労働省告示第261号）による
・検査結果の単位は基準の単位と同じ
・省略可能項目について　*:基準値の10％超　**:基準値の20％超　***:基準値を超えるものを示す

検 査 期 日	令和8年10月19日　～ 令和8年10月21日
検 査 責 任 者	公益社団法人　富山県薬剤師会　今村　理佐

令和8年10月21日

国土交通大臣及び環境大臣登録番号　第63号
富山市堀２７番地２
公益社団法人　富山県薬剤師会
会　長　　西　尾　公　秀