# 黒部市水道水質検査結果

令和8年10月分

| 試料番号 | | KUQ10001<br>KUQ10101<br>KUQ10701<br>KUQ10901 | KUQ10002<br>KUQ10102<br>KUQ10702 | KUQ10003<br>KUQ10103<br>KUQ10703<br>KUQ10903 | KUQ10005<br>KUQ10105<br>KUQ10905 | KUQ10006<br>KUQ10106 | KUQ10007<br>KUQ10107 | KUQ10008<br>KUQ10108 | KUQ10017<br>KUQ10117 | KUQ10018<br>KUQ10118 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | | 上水道<br>中坪配水系統<br>堀切市営住宅給水栓 | 上水道<br>石田配水系統<br>石田分団詰所給水栓 | 上水道<br>生地配水系統<br>荒俣海岸公園トイレ給水栓 | 簡易水道<br>宇奈月配水系統<br>宇奈月公園足湯給水栓 | 簡易水道<br>愛本配水系統<br>愛本新下区公民館給水栓 | 簡易水道<br>音沢東山配水系統<br>黒部市教育センター給水栓 | 簡易水道<br>内山配水系統<br>内山公民館給水栓 | 簡易水道<br>布施山配水系統1<br>若田進 宅 | 簡易水道<br>布施山配水系統2<br>布施山会館 | |
| 採水年月日 | | 10月19日 | 10月19日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月20日 | 10月19日 | 10月19日 | |
| 種別 | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | |
| 検査機関名 | | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | (公社)富山県薬剤師会 | |
| 気温 (℃) | | 27.6 | 26.8 | 26.9 | 16.9 | 18.3 | 16.9 | 16.8 | 24.0 | 24.0 | |
| 水温 (℃) | | 17.9 | 19.8 | 19.6 | 12.4 | 19.6 | 22.1 | 21.2 | 19.5 | 19.6 | |
| 天候 | 前日 当日 | 晴 曇 | 晴 曇 | 晴 曇 | 曇 雨 | 曇 雨 | 曇 雨 | 曇 雨 | 晴 曇 | 晴 曇 | |
| 項目名 | 基準値 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | |
| 一般細菌 | 100 CFU/ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セレン及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/l以下 | - | - | - | 0.003 ** | - | - | - | - | - | - |
| 六価クロム化合物 | 0.02 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/l以下 | 0.16 * | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四塩化炭素 | 0.002 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジクロロメタン | 0.02 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テトラクロロエチレン | 0.01 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トリクロロエチレン | 0.01 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005 mg/l以下 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | - | - | - | - | - | - | - |
| ベンゼン | 0.01 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩素酸 | 0.6 mg/l以下 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.06 未満 | 0.09 | 0.06 未満 | 0.07 | 0.09 | - |
| クロロ酢酸 | 0.02 mg/l以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | - |
| クロロホルム | 0.06 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - |
| ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/l以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | - |
| ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - |
| 臭素酸 | 0.01 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - |
| 総トリハロメタン | 0.1 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - |
| トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/l以下 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | - |
| ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.002 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - |
| ブロモホルム | 0.09 mg/l以下 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | - |
| ホルムアルデヒド | 0.08 mg/l以下 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | - |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/l以下 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | - |
| 銅及びその化合物 | 1.0 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩化物イオン | 200 mg/l以下 | 2.9 | 2.4 | 6.7 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 2.4 | 5.1 | 5.0 | - |
| カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300 mg/l以下 | 30.2 | 49.2 | 53.4 | 32.3 | 61.2 | 56.5 | 60.8 | 27.2 | 24.0 | - |
| 蒸発残留物 | 500 mg/l以下 | - | - | 100 * | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジェオスミン | 0.00001 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フェノール類 | 0.005 mg/l以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/l以下 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | - |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.3 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | - |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - |
| 色度 | 5 度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | - |
| 濁度 | 2 度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | - |
| 判定 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 遊離残留塩素 | 0.1 mg/l以上 | 0.30 mg/l | 0.44 mg/l | 0.33 mg/l | 0.34 mg/l | 0.17 mg/l | 0.20 mg/l | 0.17 mg/l | 0.25 mg/l | 0.27 mg/l | |

(注)検査結果の濃度単位は、基準値の単位と同じ。
省略可能項目について *:基準の10%超 **:基準の20%超 ***:基準を超えるものを示す